

11.05.2022. године, 01-1065

**ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**  
**за набавку услуге ПП заштите за 2022. годину за потребе Економског факултета**  
**(набавка М 23/2022)**

Р.бр	О П И С
1.	Услуге лица задуженог за спровођење мера заштите од пожара (референт заштите од пожара). Давалац услуге се обавезује да непосредно организује и спроводи превентивне мере заштите од пожара сходно члану 24. Закона о заштити од пожара („СЛ. гласник РС“ бр. 111/2009 и 20/2015) Референт заштите од пожара треба: - да предложи одговарајући број и тип апарата за почетно гашење пожара према важећим стандардима и упутствима произвођача, односно Главним пројектом заштите од пожара; - стара се о спровођењу и примени мера и прописа утврђених Законом о заштити пожара и другим Законима, техничким прописима, одлукама и правилницима заштите од пожара; - води рачуна о законским роковима контроле и сервиса противпожарних апарата и хидраната и води сву потребну документацију и записнике; - води рачуна о законским роковима контроле и сервисирања аутоматске стабилне инсталације за дојаву пожара; - да периодично врши визуелну контролу елемената електроинсталације те води рачуна да иста испуњава законске услове; - да врши преглед објекта и писмено предлаже мере за отклањање констатованих недостатака са аспекта заштите од пожара; - да сарађује са свим извођачима радова при адаптацији и реконструкцији објекта са аспекта заштите од пожара; - да се стара о редовној провери знања запослених из области заштите од пожара (у складу са чланом 53 Закона о заштити од пожара); - да редовно сарађује са инспекцијама заштите од пожара; - да води рачуна о законским роковима контроле громобранске инсталације и инсталације за изједначење потенцијала за заштиту од статичког електрицитета; - да обавља остале послове из области заштите од пожара који од њега буду захтевани, сходно Закону о заштити од пожара; <b>- Понуђена цена треба да обухвати накнаду за 12 месеци</b>
2.	Сервисирање ПП апарата - S-6 5 комада x 2 годишње (23.05.2022. године и 21.11.2022. године) - S-9 8 комада x 2 годишње (23.05.2022. године и 21.11.2022. године) - S-9A 1 комада x 2 годишње (23.05.2022. године и 21.11.2022. године) - S-50 1 комада x 2 годишње (23.05.2022. године и 21.11.2022. године) - Co2/5 1 комада x 2 годишње (23.05.2022. године и 21.11.2022. године)
3.	Издавање стручног извештаја о прегледу и испитивању стабилне инсталације за дојаву пожара (број централа 2x 2 годишње) (23.05.2022. године и 21.11.2022. године)
4.	Сервисирање хидранта ( 4 комада x 2 годишње) (23.05.2022. године и 21.11.2022. године)
5.	Преглед, мерење и издавање стручног налаза на систему за изједначавање потенцијала за заштиту од статичког електрицитета (број резервоара 1x2 годишње) (23.05.2022. године и 21.11.2022. године)
6.	Преглед и мерење на громобранској инсталацији, ниво заштите 1, (23.05.2022. године)

**Напомена:**

Понуђач мора да испуњава све прописане услове и да има овлашћења надлежних институција за обављање ове врсте посла.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен на 12 месеци. У случају да је потребно да се неки делови мењају, њихова уградња ће се извршити након достављања понуде понуђача и давања писане сагласности Наручиоца.

Датум

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2022. год.

Понуђач

М.П.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)